

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00397/21

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),  
ОГРН: 1077763627655, ИНН 7701759825  
Адрес юридического лица: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок  
Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, телефон: +7 (495) 269-18-21, адрес электронной  
почты: moscow-office@forbo.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга» (ООО «Форбо Калуга»),  
ОГРН: 1024000565610, ИНН 4004011787  
Адрес юридического лица: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок  
Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»  
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г.  
Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул.  
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес  
электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное коммерческое гетерогенное с добавлением антипирена, в виде  
рулонов, толщиной 2,0 мм, поверхностной плотностью 3,0 кг/м<sup>2</sup>, коллекция Смарагд (Smaragd),  
подколлекции: Смарагд Классик FR (Smaragd Classic FR), Смарагд Люкс (LUX) FR, выпускаемое по ТУ  
5771-006-51143480-09 «Покрытие спортивное коммерческое гетерогенное поливинилхлоридное.  
Технические условия» с изм. № 2 от 08.11.2017 г.  
Серийный выпуск  
код ОКПД 2: 22.23.15.000  
код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.  
№ 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 2488/М-21 от 07.09.2021 г., выданного  
Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной  
ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);  
акта о результатах анализа состояния производства № 17 от 06.07.2021 г.  
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2 согласно Приложению на 1 листе.  
Условия хранения продукции: покрытие напольное коммерческое должно храниться на складах изготовителя  
и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С. Рулоны покрытия напольного  
коммерческого следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте.  
Не допускается хранить покрытие напольное коммерческое с органическими растворителями и веществами,  
их содержащими.  
Гарантийный срок хранения коммерческого гетерогенного напольного ПВХ покрытия: 18 месяцев со дня  
изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.09.2021 г. по 07.09.2026 г.



М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AД67.В.00397/21

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



И.П.  
Руководитель  
(заместитель руководителя) органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))