

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-FR.ПБ09.В.00297/21

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),  
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково,  
микрорайон Промышленный, дом 3,  
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45, E-mail: Moscow-office@forbo.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«Forbo Sarlino S.A.S.»,  
Адрес (место нахождения): 63, rue Gosset, B.P. 62717 51055 Reims Cedex, France,  
Адрес производства продукции: 63, rue Gosset, B.P. 62717 51055 Reims Cedex, France,  
Регистрационные сведения на территории иностранного государства: FR03335480414,  
УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number: 3015045300104.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва,  
пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное коммерческое, акустическое из поливинилхлорида на основе из нетканого стеклохолста с защитным слоем из поливинилхлорида (100 % ПВХ), общая толщина покрытия от 2.0 мм до 3,45 мм, плотность от 2600 г/м<sup>2</sup> до 3100 г/м<sup>2</sup>, в виде рулонов коллекции Sarlon, Modul up, Sarlon complete step.  
Серийный выпуск

код  
ОКПД2:

22.23.15

Код ТН  
ВЭД ЕАЭС

3918 10 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Протокол испытаний № 1198/ТР от 22.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.4016.6002 от 01.12.2021 г. до 01.12.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АБ68.  
Схема сертификации 5С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:  
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;  
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;  
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;  
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.  
Срок хранения — 18 месяцев; Срок службы или ресурс продукции — 15 лет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2021 по 22.12.2026

М.П.  **Руководитель**  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.  **Эксперт (эксперты)**

Чарушкин С.В.