

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ51.В.00097
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640599
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Форбо Флоринг".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский р-он, п. Товарково, мрп. Промышленный, д. 3.
ОГРН: 1077763627655. Телефон 8 (48434) 4-18-45, факс 8 (48434) 4-34-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Forbo-Flooring BV". Адрес: Industrieweg, 12, NL-1566 JP Assendelft, P. O. Box 13, NL-1560AA
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Krommenie, Netherlands (Нидерланды). Телефон +31 756477322, факс +31 756215466.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", 109202, г. Москва, ул. 1-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60, ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС
России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты напольные трехслойные из древесных
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект кв.м). Серийный выпуск. материалов и линолеума коллекции «Marmoleum Click» (поверхностная плотность от 2300 до 5550 г/

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 30,
статья 134, п. 7, глава 33, статья 149,
приложение: таблицы 3, 27.
См. приложение ТР 0099077.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5904 10 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 25.08.2010 г. Протокол сертификационных испытаний № 84Р-11 от 23.06.2011 г.
ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт № 74ТР/П - 11 о результатах анализа состояния
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) производства от 29.04.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2011 по 28.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева
А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев
А.Н. Ерофеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.ПБ51.В.00097 (обязательная сертификация)

ТР **0099077**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402 - 94	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044 - 89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - Д3 (высокая)
ГОСТ 12.1.044 - 89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032 - 97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени.	Группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие)
Класс пожарной опасности - КМ3.		



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева
А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев
А.Н. Ерофеев