

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA08-0022

Valable 5 ans à compter du 18 janvier 2008

Matériau présenté par : BONAR FLOORS S.A.
ZI n° 2 - Parc Industriel Ouest
37110 CHATEAU-RENAULT
FRANCE

Marque commerciale : NUWAY GRID
INSERT CAOUTCHOUC

Description sommaire :

Revêtement de sol essayé en pose libre sur support M0 non isolant.
Tapis constitué de profilés en aluminium de 64 mm de large à l'intérieur desquels est inséré un revêtement 100 % caoutchouc de 6 mm d'épaisseur.
Les profilés sont reliés entre eux par un système coulissant.
Masse surfacique totale mesurée du tapis : environ 14,8 kg/m².
Masse surfacique mesurée du revêtement caoutchouc : environ 5,7 kg/m².
Hauteur mesurée du profilé en aluminium : environ 15 mm.
Epaisseur totale mesurée du profilé en aluminium et du revêtement caoutchouc : environ 17 mm.
Coloris du revêtement caoutchouc : noir.

Nature de l'essai : Essai au panneau radiant

Classement : **M3** valable en pose libre sur support M0 non isolant

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA08-0022 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 18 janvier 2008

Le Technicien
Responsable de l'essai



David BETTOIA

Le Responsable de l'activité
Réaction au Feu



Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS