

Eternal de Luxe

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 26986 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, PUR Pearl pinnoite. Liukastumisenestoluokka R10. Askeläänen parannusarvo 17 dB. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: Forbo Eternal de Luxe 17 dB. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.