

Irtoasennettava julkitilavinyyli Modul'up 19 dB

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 93 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN 651 ja ISO 11638 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, XtremPUR pinnoite. Liukastumisenestoluokka R10. Askeläänen parannusarvo 19 dB. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: irtoasennettava Forbo Modul'up 19 dB. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Irtoasennettava julkitilavinyyli Modul'up compact

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 93 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN 10582 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, XtremPUR pinnoite. Liukastumisenestoluokka R10. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: irtoasennettava Forbo Modul'up compact. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Irtoasennettava julkitilavinyyli Modul'up TE

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 96 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN 14041 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, OVERCLEAN XL pinnoite. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: irtoasennettava Forbo Modul'up TE. Riskikosteisiin tiloihin käytetään tuulettuvaa jalkalistaa. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.