

Attestation

AgBB

Le 9 janvier 2023, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon de revêtement de sol en PVC référencé

Compact Modul`UP Habitat

fourni par

Forbo Reims SNC

Les émissions ont été testées selon les exigences d' AgBB (AgBB- Comité d'évaluation liés à la santé des produits de construction). La préparation de l'échantillon, le test et l'évaluation ont été réalisés conformément aux exigences des normes ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11 dans leurs dernières versions (voir le rapport n° 392-2023-00005202_A_FR).

Evaluation des résultats de test conformément aux recommandations d'AgBB:

- Aucune substance carcinogène n'a été détectée après 3 et 28 jours.
- La somme des COV ("TVOC") après 3 jours était inférieure à la limite de 10 mg/m³.
- La somme des COV ("TVOC") après 28 jours était inférieure à la limite de 1 mg/m³.
- La somme des COV après 28 jours était inférieure à la limite de 0,1 mg/m³.
- La valeur R a été calculée à partir des COV détectés après 28 jours et dont la concentration propre était supérieure à 5 µg/m³. Cette valeur R était inférieure à la limite de 1.
- La somme des COV sans valeur NIK après 28 jours était inférieure à la limite 0,1 mg/m³.
- La concentration de Formaldéhyde détectée après 28 jours était inférieure à la limite de 0,1mg/m³.

Le produit testé répond aux exigences de l'AgBB, y compris les valeurs NIK (juin 2021) pour une utilisation en intérieur.

13 février 2023



Liva Kjær Hansen
Analytical Service Manager



Rasmus Verdier
Analytical Service Manager