

Attestation

AgBB

Le 12 juin 2013, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon de revêtement de sol référencé:

Habitat Modal

fourni par

FORBO SARLINO

Les émissions ont été testées selon les exigences d' AgBB et les directives de DIBt (AgBB- Comité d'évaluation liés à la santé des produits de construction, DIBt - Institut allemand pour la technologie du bâtiment). La préparation de l'échantillon, le test et l'évaluation ont été réalisés conformément aux exigences des normes ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1 dans leurs dernières versions, voir le rapport n° 392-2013-00023301_A.

Evaluation des résultats de test conformément aux recommandations d'AgBB:

- Aucune substance carcinogène n'a été détectée après 3 et 28 jours.
- La somme des COV ("TVOC") après 3 jours était inférieure à la limite de 10 mg/m³.
- La somme des COV ("TVOC") après 28 jours était inférieure à la limite de 1 mg/m³.
- La somme des COV après 28 jours était inférieure à la limite de 0.1 mg/m³.
- La valeur R a été calculée à partir des COV détectés après 28 jours et dont la concentration propre était supérieure à 5 µg/m³. Cette valeur R était inférieure à la limite de 1.
- La somme des COV sans valeur NIK après 28 jours était inférieure à la limite 0.1 mg/m³.
- La concentration de Formaldéhyde détectée après 28 jours était inférieure à la limite de 120µg/m³.

Le produit testé est conforme aux exigences de DIBt (Octobre 2010) en combinaison avec les valeurs de NIK d' AgBB (Juin 2012) pour une utilisation dans un environnement intérieur.

14 July 2015



Maria Pelle
Chimiste