

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-14-08-25-02

Produkt: Forbo 832 2K Aqua Lack Standard Plus (NMP-frei)

Auftraggeber: Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt

**Auftrag/
Prüfmethodik:** Bestimmung von Oberflächeneigenschaften gemäß ÖNORM C 2354:2009

Prüfbericht: 2714342

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnisse	Erreichte Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM C 2354:2009
Kratzbeanspruchung	1,17 N	C
Chemikalienbeständigkeit	Beanspruchungs- gruppe 1B	C
Haftfestigkeit vor/nach Alterung	GTK 1 / GTK 1	C
Verformbarkeit vor / nach Alterung	Kegel 5 / 6	C

Der untersuchte Lack „Forbo 832 2K Aqua Lack Standard Plus (NMP-frei)“ erfüllt die Anforderungen für die Beanspruchungsklassen A - C gemäß ÖNORM C 2354:2009.

Dresden, 25.08.2014



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter