



Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · D-01217 Dresden
www.ihd-dresden.de



Durch das Deutsche Akkreditierungssystem Prüferinnen (DAP)
nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
(Registrier-Nr.: DAP-PL-1033/00)

PRÜFUNGSZEUGNIS

- Produkt:** „858 Aqua-Lack Mega Protect“
- Auftraggeber:** Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Str. 2
99091 Erfurt
- Auftrag:** Prüfung ausgewählter Oberflächeneigenschaften an der Holzfußboden-
beschichtung gemäß ÖNORM C 2354
- Prüfmethode:** Kratzbeständigkeit gemäß DIN 68861 T.4
Chemikalienbeständigkeit gemäß ÖNORM EN 12720
Bestimmung der Haftfestigkeit gemäß VORNORM ÖNORM C 2350
Verformbarkeit vor und nach künstlicher Alterung gemäß ÖNORM A 1605-12
- Prüfbericht:** 275104
- Prüfergebnis:**

Prüfmethode	Erreichte Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM C 2354
Kratzbeständigkeit	C
Chemische Beanspruchung	C
Haftfestigkeit	C
Verformbarkeit vor und nach Alterung	C

Dresden, 06.01.2006

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter