

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.AB03.B.00133/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249855, Россия, область Калужская, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3.

ОГРН: 1077763627655; ИНН: 7701759825.

телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com

Договор уполномоченного лица № 6 от 04.06.2020 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«FORBO FLOORING UK LIMITED»

Место нахождения и адрес юридического лица: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Unit 241 Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR5 8AL

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 53.719951°, -2.649070°.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Unit 241 Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR5 8AL Географические координаты системы ГЛОНАСС: 53.719951°, -2.649070°. Перечень производственных площадок изготовителя в соответствии с Приложением № 1 на 1 листе.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение П, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года. Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрываются напольные ковровые тафтинговые, в плитках и планках, марки «Tessera», коллекций: Basis Pro, Layout, Outline, Inline, Struktur 1, Barcode, Create Space 1, Cloudscape, Contour, Perspective, Tessera Topology; в составе: нити из 100% полиамида, на подложке Probac, высотой ворса от 1,0 мм до 4,4 мм, общей толщиной от 5,1 мм до 7,2 мм, поверхностной плотностью от 3765 до 4500 г/м²; коллекций: Chroma, Diffusion, в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из битума, высотой ворса от 3,5 мм до 3,7 мм, общей толщиной от 6,4 до 6,5 мм, поверхностной плотностью от 4065 до 4100 г/м², выпускаемые по Техническим описанием «Покрываются напольные ковровые тафтинговые Tessera» № б/н от 22.01.2024 г. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 29 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ППБ-556/04-2025 от 29.04.2025 года; ППБ-557/04-2025 от 29.04.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта о результатах анализа состояния производства № 02-СС/05-03/25 от 14.03.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ"», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: в закрытом помещении при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности от 40% до 60 %. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Срок службы – 10 лет. Дата изготовления единицы продукции - 17.02.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.04.2025

по

29.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Гаврилина Елена Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-GB.AB03.B.00133/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия- изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
«Forbo Flooring B.V.»	НИДЕРЛАНДЫ, Industrieweg, 12, NL-1566 JP Assendelft , GLN 9501101020016



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Гаврилина Елена Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.AB03.B.00133/25

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Гаврилина Елена Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)