

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02575/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).

Место нахождения (юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3.

Телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com.

ОГРН 1077763627655. ИНН 7701759825.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО КАЛУГА» (ООО «ФОРБО КАЛУГА»).

Место нахождения (юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3.

ОГРН 1024000565610. ИНН 4004011787.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»).

Место нахождения: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное коммерческое гетерогенное поливинилхлоридное, в рулонах, коллекции Эмеральд (Emerald); с печатным рисунком, с лицевым износостойким слоем из 100% поливинилхлорида (ПВХ), толщиной от 0,4 до 1,0 мм, и защитным покрытием из УФ лака, общей толщиной от 2,0 до 4,0 мм, поверхностной плотностью от 2,0 до 5,0 кг/м², выпускаемое по ТУ 22.23.15-013-51143480-2024 «Покрытие напольное коммерческое гетерогенное поливинилхлоридное коллекции Эмеральд. Технические условия» от 09.07.2024 г. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.15

код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-231/06-2026 от 22.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 05-ОС/15-04/26 от 24.04.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: продукция должна храниться на складах изготовителя и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C. Рулоны следует хранить в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить покрытие напольное с органическими растворителями и веществами, их содержащими. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции – 01.04.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.06.2026 по 24.06.2031



Руководитель
(заместитель-руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02575/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	п. 5.1 – Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)