

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-18-02-16-01

Produkt: 884 Eurofinish Perfect Duo N mit 6 % Härter Aqua LE
(Lackaufbau gemäß Herstellervorschrift)

Auftraggeber: Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt

**Auftrag/
Prüfmethodik:** Durchführung von Prüfungen gemäß ÖNORM C 2354:2009

Prüfbericht: 2717069/1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnisse	Erreichte Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM C 2354:2009*
Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) vor und nach künstlicher Alterung	Kegel 4, 3	C
Kratzfestigkeit	1,1 N	C
Haftfestigkeit (Gitterschnittkennwert) vor und nach künstlicher Alterung	GTK 0	C
Chemikalienbeständigkeit	1 B	C

Der untersuchte Lack „884 Eurofinish Perfect Duo N mit 6 % Härter Aqua LE“ erfüllt die Anforderungen für die Beanspruchungsklassen A - C gemäß ÖNORM C 2354:2009.

Dresden, 16.02.2018

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter