

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-NL.ПБ68.В.02099/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 249855, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО, МИКРОРАЙОН ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ДОМ 3.

ОГРН: 1077763627655; ИНН: 7701759825. Телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com.

Договор уполномоченного лица № 6 от 04.06.2020 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Forbo Flooring B.V.».

Место нахождения: НИДЕРЛАНДЫ, Industrieweg, 12, NL-1566 JP Assendelft. GLN 9501101020016.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

НИДЕРЛАНДЫ, Industrieweg, 12, NL-1566 JP Assendelft. GLN 9501101020016.

Перечень производственных площадок изготовителя в соответствии с Приложением № 1 на 1 листе.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и планках, марки «Tessera», коллекций: код ОКПД 2 13.93.13
Accord, Infused, Struktur 2, Harmony, Basis Pro Phase, Twine, Tranquillity; в составе: нити из 100%
полиамида, на подложке из полиэстера, высотой ворса от 1,0 до 3,6 мм, общей толщиной от 5,1 до
6,7 мм, поверхностной плотностью от 3765 до 4260 г/м², выпускаемые по Техническому описанию код ТН ВЭД 5703 29 000 9
«Покрытия напольные ковровые тафтинговые, марки «Tessera» № б/н от 11.09.2023 г.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1786/11-2024 от 21.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 09-ОС/26-09/24 от 03.10.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: в закрытом помещении при температуре от +10 °С до + 35 °С и относительной влажности от 40% до 60 %.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.11.2024

по

27.11.2029



Руководитель

(подпись заместителя руководителя) органа по

сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3530206/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-NL.ПБ68.В.02099/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия- изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
«Forbo Flooring UK Limited»	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Unit 241 Dawson Place Walton Summit, Bamber Bridge, Preston Lancashire, PR5 8AL
«Forbo Novilon B.V.»	НИДЕРЛАНДЫ, Parallelweg 45 NL-7741 KA Coevorden
«Forbo Chateau Renault SAS»	ФРАНЦИЯ, Parc Industriel Ouest, 37110 Chateau Renault



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
М.П. Сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3530206/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-NL.ПБ68.B.02099/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3530206/baseInfo>