СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02652/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3. Телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com. ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825. Договор № 1 от 10.06.2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга» (ООО «Форбо Калуга»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3. ОГРН 1024000565610, ИНН 4004011787.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное коммерческое спортивное из поливинилхлорида (ПВХ), в рулонах, марки SportLine, коллекций: SportLine Standart FR (СпортЛайн Стандарт FR), SportLine Classic FR (СпортЛайн Классик FR); с износостойким слоем из поливинилхлорида (100% ПВХ) толщиной от 0,55 до 1,05 мм, с покрытием из лака ультрафиолетового отверждения, общей толщиной от 4,25 до 6,05 мм, поверхностной плотностью от 2,92 до 4,35 кг/м², выпускаемое по ТУ 5771-010-51143480-11 с изм. № 1 «Покрытие спортивное коммерческое напольное из поливинилхлорида Sportline. Технические условия» от 29.06.2011 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-631/10-2026 от 21.10.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/22-09/26 от 01.10.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе.
Условия хранения: покрытие должно храниться на складах изготовителя и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С. Рулоны покрытия следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить покрытие напольное коммерческое с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.
Даты изготовления единицы продукции – 21.04.2026 г., 07.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.10.2026 по 27.10.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02652/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	п. 5.1 – Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)