



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.047.Н.00025
 (номер сертификата соответствия)

031332
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Форбо Еврокол Рус».
 309540, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел,
 Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, №4а, стр.1. ОГРН
 1053109233396. Тел. + (495)146-88-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Форбо Еврокол Рус».
 309540, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел,
 Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, №4а, стр.1. ОГРН
 1053109233396. Тел. + (495)146-88-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Экспертная организация ООО «ОГНЕБОРЕЦ», 305023, Курская область, г. Курск, улица 1-я Кожевенная, дом 31-а. ОГРН 1164632064299. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.047 от 23.03.2017 г. Срок действия – бессрочно

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

смеси сухие строительные штукатурные т.м. «EUROCOL», выпускаемые по ГОСТ 33083-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД2 23.64.10.110
 код ТН ВЭД России 3214900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ 30244-94, метод 1, относится к негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Таблица 3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчет по испытаниям № 108-46-2022 от 19.04.2022, выданный ИЛ ПБ ООО «ОГНЕБОРЕЦ», свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.047 выдано 28.03.2017. Анализ состояния производства №16 от 15.03.2022.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ».


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.05.2022 по 22.05.2027



М.П. Руководитель
 (заместитель руководителя)
 экспертной организации

Эксперт


 подпись

 подпись

Мальхин С.А.
 И.О. Фамилия

Качикин А.Г.
 И.О. Фамилия