

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.AB03.B.00138/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249855, Россия, область Калужская, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3.

ОГРН: 1077763627655; ИНН: 7701759825, телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com.

Договор уполномоченного лица № 6 от 04.06.2020 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Forbo Flooring UK Limited».

Место нахождения и адрес юридического лица и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, High Holborn Road, Ripley, Derbyshire DE5 3 NT.

Координаты системы ГЛОНАСС: 53.049172°, -1.378963°.

Перечень производственных площадок изготовителя, в соответствии с Приложением № 1 на 1 листе.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года. Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые флокированные, в рулонах, плитках и планках, коллекций: Flotex, код ОКПД 2 13.93.12
Flotex Advance, Flotex code, Flotex latitude, Flotex planks, Flotex fr; в составе: ворс из 100% полиамида,
на поливинилхлоридной основе со стекловолокном, высотой ворса от 1,2 до 2,0 мм, общей толщиной код ТН ВЭД ЕАЭС 5705 00 300 0
от 3,3 мм до 5,0 мм, поверхностной плотностью от 1200 до 4800 г/м², выпускаемые по техническому
описанию «Покрытия напольные ковровые флокированные» № б/н от 13.12.2023 года.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ППБ-668/05-2025 от 26.05.2025 года; № ППБ-669/05-2025 от 26.05.2025 года, № ППБ-670/05-2025 от 26.05.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта о результатах анализа состояния производства № 01-СС/05-03/25 от 14.03.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: в закрытом помещении при температуре от +10 °С до + 35 °С и относительной влажности от 40% до 60 %.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Срок службы – 10 лет.

Дата изготовления единицы продукции - 13.01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.05.2025

по

26.05.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Марина
(подпись)

А.Ф. Карс
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-GB.AB03.B.00138/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия- изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
«Forbo Flooring B.V.»	НИДЕРЛАНДЫ, Industrieweg, 12, NL-1566 JP Assendelft , GLN 9501101020016
«Forbo Chateau Renault SAS»	ФРАНЦИЯ, Parc Industriel Ouest, 37110 Chateau Renault France. Координаты системы ГЛОНАСС: 47.590554°, 0.888175°.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Карина
(подпись)

Т. В. Харгатаева
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.AB03.B.00138/25

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Карина
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Т. В. Харгатаева
(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

